



高気密住宅認定書

High airtight house authorization

下記、戸建住宅について気密性能試験の結果、
一般財団法人建築環境省エネルギー機構が監修する
高気密住宅であることを認定致します。

C値 = 0.1 cm^2/m^2

認定日	令和4年11月8日	認定番号	20221108NC
所在地	市原市青柳		
住宅名	山下様邸新築工事		
構造	在来木造工法		

認定結果

ビルダー

測定日	令和4年11月8日	名称	株式会社浜設計工房
総相当隙間面積	23 cm^2	住所	千葉県千葉市中央区松ヶ丘町18-1
相当隙間面積	0.1 cm^2/m^2	電話番号	043-208-5528

気密測定技能者従事事業所

株式会社ジャパン断熱
有資格者 栗原賢夫

登録番号
登録番号

2029
08264-21



株式会社ジャパン断熱
INSULATION JAPAN CO.LTD

〒468-0034 愛知県名古屋市中区天白区久方3丁目89-1

